



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. Е-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/46-Э

Законному представителю

Краевого государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Красноярский многопрофильный
техникум имени В.П. Астафьева»

(полное наименование юридического лица)

20.02.2017 г.

(дата составления
предписания)

660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42

(место нахождения юридического лица)

Мной, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике – Есиповым Игорем Викторовичем, в период с 01.02.2017 г. по 20.02.2017 г. на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 15-р/кр от 11.01.2017г. проведено мероприятие по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева», ОГРН: 1022401803170, ИНН: 2460021074, юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики зафиксированных в Акте проверки Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева» от 20.02.2017 г. № 10/46/15-р/кр/2017, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
----------	--	---	------------------------------

1	Согласно приказа №540 от 31.05.2016г., заместителем ответственного за электрохозяйство назначен электромонтер Ерошенко Е.В.	п.1.2.3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017
2	Не проведена внеочередная проверка знаний персонала, в т.ч. членов комиссии.	Приказ Минтруда России от 19.02.2016г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», вступившего в силу 19.10.2016г. и п.3.3. «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», (Постановление Минтруда России и Минобрнауки России от 13.01.2003г. №1/29).	28.04.2017
3	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и электрических систем по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы.	п.1.6.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017
4	Осмотр и проверка эл.освещения в установленные сроки не проводится.	п.2.12.16 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017
5 ✓	Светильники аварийного освещения не обозначены знаками или окраской.	п.2.12.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017
6	Журнал учёта работ по распоряжениям не предоставлен.	п. 1.8.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017

7	График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен.	п. 2.7.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017
8	План график ППР составлен без учета ЩО, ШР, ВРУ и др. оборудования.	п.п.1.6.1.,1.6.2.,1.6.3.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03	28.04.2017
9	Для защиты при косвенном прикосновении: в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы, сырость) помещение мойки, холодного цеха столовой не выполнено защитное заземление м/моек.	п.1.7.51. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	28.04.2017
10	Не выполнено заземление ШР-14,15,16 столовой.	п.1.7.76.Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	28.04.2017
11	Однолинейная схема электроснабжения здания КГАПОУ «КМТ имени В.П.Астафьева» не предоставлена.	п. 1.5.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017
12	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен.	п. 1.8.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017
13	Перечень технической документации не предоставлен.	п. 1.8.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017
14	Место хранения средств защиты не	п. 1.3.9 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в	23.03.2017

	организовано.	электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261	
Электрощитовая (ВРУ-0,4 кВ)			
15	Отсутствует утверждённая однолинейная схема электроснабжения.	п.1.5.18 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017
16	ШР столярной мастерской не очищено от пыли и мусора.	п.2.2.17 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017
17	Панели ВРУ-0,4 кВ имеют следы коррозии, частично отсутствует антикоррозийное покрытие.	п.4.1.6 «Правила устройства электроустановок» 6 издание	23.03.2017
18	Электрозащитные средства не испытаны в соответствии с действующими нормами (инструмент).	п.1.4 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н.	28.04.2017
19	Паспорт заземляющего устройства не оформлен.	п.2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017 47П-0,25
20	Не проведены: -осмотр с выборочным вскрытием грунта: - инструментальная оценка состояния заземлителей - оценка степени коррозии контактных соединений.	п. 2.7.10., 2.7.12. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	15.06.2017
21	Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от	п.2.7.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением	28.04.2017

	коррозии и не окрашены в черный цвет.	№ 4145 от 22.01.03.	
22	Коридор. Не закрыты распределкоробки подключения светильников	п.1.1.20. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г.	23.03.2017
23	ЩО-1. Отсутствует защитная панель	п.1.1.20. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	Устранено в ходе проверки
Помещение электрощитовой			
24	На кабельных линиях отсутствуют бирки (ВРУ-0.4кВ,при проходе кабелей через перегородки и перекрытия)	п. 2.4.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017
25	Плавкие вставки установленных предохранителей по уставке не соответствуют параметрам защиты	11.5. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003 п.3.1.3,3.1.4. ,1.4.20. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	28.04.2017
26	Отсутствует ремонтное освещение	п.14.41. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003	28.04.2017
27	Отсутствует аварийное освещение	п.4.2 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003	28.04.2017
28	ШР-3.Не обеспечено надежное контактное соединение токоведущих частей (50%) неподвижного разъема и контактной части предохранителя бгр. ф.В.	п.1.1.20. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	28.04.2017
29	Отсутствуют диспетчерские наименования автоматических выключателей.	п.3.1.7. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г.	23.03.2017

30	Подключение системы ОПС выполнено от ЦО.	п.7.8. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003	28.04.2017
31	Подключение станка «наждак» выполнено с нарушением Правил	п.2.7.18. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017
Столярная мастерская.			
32	ШР. Отсутствуют диспетчерские надписи.	п.2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	23.03.2017
33	Подключение допол.оборудования выполнено по 2-х проводной схеме.	п.7.1.36. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	28.04.2017
34	Степень защиты (IP) автомат. выключателя, выключателей сети освещения не соответствуют категории помещения столярной мастерской	п.1.1.20. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	28.04.2017
35	Не закрыта распед.коробка.	п.1.1.20. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г.	23.03.2017
36	При выдержано расстояния при прокладке и пересечении кабелей с трубопроводами.	п.2.1.56.2.1.57. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г	28.04.2017
37	Отсутствует рем освещение (переносное освещение т/пункта(элеватор узел).	п.14.41. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003	28.04.2017
38	Тамбур спорт зала. Электропроводка проложена открыто по	п.14.8. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных	28.04.2017

	стене.	зданий СП 31-110-2003	
39	ВРУ-0.4кВ. Не обеспечен предел огнестойкости помещения (устроена дерев крыша).	П.7.1.28. Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г.	15.06.2017
40	Внутренняя часть двери не защищена от коррозии.	п.4.1.6 Правила устройства электроустановок, 7-е изд., утв.Минтопэнерго РФ,06.10.1999г.	15.06.2017
41	Электрощитовая (ВРУ-0.4кВ) не укомплектована действующими электрическими схемами.	п.1.8.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	28.04.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор КГАПОУ «КМТ имени В.П.Астафьева» Багровец В.В.

(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

(подпись)

И.В.Есипов

Предписание на 7 листах для исполнения получено

Директор КГАПОУ «КМТ имени В.П.Астафьева»

(подпись)

В.В.Багровец

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.